



الوزير

الرباط، في: 17 نونبر 2021

الرقم: 145 /الديوان

من
وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة
إلى
السيد النائب المحترم الأمين البقالي الطاهري
عن الفريق الاشتراكي
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: جواب عن سؤال كتابي حول الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي بشفشاون.
المرجع: سؤالكم الكتابي رقم 21 بتاريخ 2021/10/22.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، تبعا لسؤالكم المشار إليه في المرجع أعلاه والمتعلق بالانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي بشفشاون، يشرفني أن أحيطكم علما أنه في إطار ضمان استمرارية خدمة المرفق العام للكهرباء، يعمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على تزويد جميع الزبناء بهذه المادة الحيوية مع الحرص على التحسين الدائم لجودة الخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق بانقطاعات التيار الكهربائي، أخبركم أنه يمكن تصنيفها بصفة عامة كالتالي:

- انقطاعات مبرمجة من أجل القيام بأعمال الصيانة والتقوية وتجديد المنشآت الكهربائية، ويتم الإعلان عنها مسبقا؛
- انقطاعات استعجالية غير مبرمجة، وتتم في بعض الحالات قصد إصلاح خلل في المنشآت الكهربائية، الأمر الذي يستلزم انقطاعا اضطراريا للتيار الكهربائي حفاظا على سلامة الشبكة؛
- انقطاعات مفاجئة ناتجة عن الأعطاب التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية الوطنية بسبب عوامل خارجية (التماس بين الأطوار بسبب الطيور، أحوال الطقس، أعمال تخريبية ككسر الزجاجات العازلة أو سرقة الأسلاك الكهربائية ...). ولقد تم في هذا الصدد، تسجيل منذ بداية سنة 2021، عطلين مفاجئين بالخطين الكهربائيين من الجهد المتوسط اللذين يزودان مدينة شفشاون.

أما فيما يخص الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي بمدينة شفشاون موضوع سؤالكم، فهو ناتج عن عطب محول كهربائي يزود أحد الدواوير المجاورة للمدينة (دوار الدلعودي) بتاريخ 14 أكتوبر 2021 من الساعة الثانية زوالا و42 دقيقة إلى الساعة الثانية زوالا و58 دقيقة أي 16 دقيقة، دون أن يتسبب بأي ارتفاع في التوتر أو اضطرابات في التيار الكهربائي، حيث لم تسجل وكالة الخدمات الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أي شكاية تتعلق بإتلاف التجهيزات والمعدات المنزلية جراء هذا الانقطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى محمد الخامس، يتم تزويده بالجهد المتوسط انطلاقاً من خط 22 كيلو فولط (المركز 1) عن طريق مركز تحويل في ملكية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وقد أسفرت زيارة ميدانية لهذا المستشفى، قامت بها المصالح المحلية التابعة للمكتب بتاريخ 2021/09/08 وبطلب من وزارة الداخلية (رفقته نسخة من المحضر)، عن وجود منشآت كهربائية وتجهيزات ومعدات الحماية للدارات الكهربائية الداخلية بالمستشفى، قديمة ومتداعية ومتدهورة، تتطلب التجديد والصيانة والترميم الاستعجالي.

وفي إطار عمليات الدعم والموازرة التي تقدمها الفرق التقنية للمكتب للمرافق والمؤسسات العمومية، قامت الفرق التابعة للمديرية الإقليمية للتوزيع بإقليم شفشاون بعملية إصلاح واستبدال لخلايا الجهد المتوسط بمركز التحويل الخاص بمستشفى محمد الخامس بتاريخ 22 ماي 2020، وتم الحث على التسريع بعمليات التجديد والصيانة للمعدات والتجهيزات للمنشآت الداخلية للمستشفى من أجل ضمان استمرارية الخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق التقنية التابعة للمكتب، لا تدخر أي جهداً من أجل التدخل الفوري والعاجل في حالة الأعطاب المفاجئة لإرجاع التيار الكهربائي.

وتفضلوا، بقبول فائق التقدير والاحترام

~~وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية
المستدامة~~

امضاء: أيلى بنسني

المرفقات: - نسخ من مراسلات الإشعار بانقطاع التيار الكهربائي؛

- نموذج إعلان بانقطاع التيار الكهربائي؛

- محضر الوقوف على تأمين تزويد مستشفى محمد الخامس بشفشاون بالتيار الكهربائي.