



الوزير

الرقم: 168 / الديوان

الرباط، في: 24 ديسمبر 2021

من
وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة
إلى
السيدة النائبة المحترمة سلوى البردعي
عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: جواب عن سؤال كتابي حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بدواوير إقليم شفشاون.
المرجع: سؤالكم الكتابي رقم 617 بتاريخ 2021/12/01.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، تبعا لسؤالكم المشار إليه في المرجع أعلاه، والمتعلق بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بدواوير تابعة لإقليم شفشاون، يشرفني أن أحيطكم علما أنه بتاريخ 24 نونبر 2021، شهدت منطقة باب برد بإقليم شفشاون، ظروفًا مناخية استثنائية تمثلت في رياح قوية وأمطار رعدية مع انجراف للتربة، مما أدى إلى سقوط عمود كهربائي حديدي من الجهد المتوسط وتمزق الحبال الكهربائية للخط الكهربائي الذي يزود جماعتي باب برد وتمروت انطلاقًا من المحول الرئيسي لخميس المضيق.

ورغم رداءة أحوال الطقس، قامت الفرق التقنية الجهوية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتاريخ 30 نونبر 2021، بإعادة تشغيل المنشأة الكهربائية المتضررة، بصفة مؤقتة إلى حين استبدال العمود الحديدي المتضرر. وخلال هذه الفترة التي دامت ستة أيام، عرفت الدواوير موضوع سؤالكم الكتابي، اضطرابات في التزود بالطاقة الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الخط الكهربائي ذي الجهد المتوسط المذكور بهذه الدواوير، عرف رصد استثمارات هامة، توجد في طور الإنجاز، وتهم:

- تقوية الخط الكهربائي من فئة الجهد المتوسط بين خميس المضيق وباب برد على طول 10 كلم بغلاف مالي يقدر ب 5,3 مليون درهم.
- إنشاء خط كهربائي جديد من فئة الجهد المتوسط لمنطقة تمروت، انطلاقًا من المحول الرئيسي لخميس المضيق مع الرفع من متانة الحبال الكهربائية، وذلك على طول 10 كلم بغلاف مالي يقدر ب 6,1 مليون درهم.

وتفضلوا، بقبول فائق التقدير والاحترام

وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية

~~المستدامة~~

ليلى بنعلي