



الوزيرة

الرباط، في: 4 2 ديسمبر 2021

الرقم: 170/الديوان

من

وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة
إلى
السيدة النائبة المحترمة الرفعة ماء العينين
عن فريق التقدم والاشتراكية
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: جواب عن سؤال كتابي حول الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بجهة الداخلة وادي الذهب وسبل علاجها.

المرجع: سؤالكم الكتابي رقم 48 بتاريخ 2021/10/28.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، تبعا لسؤالكم المشار إليه في المرجع، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي:

- يتم تزويد مدينة الداخلة بواسطة الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية وذلك بعد الانتهاء من الأشغال ودخول هذا المشروع مراحله التجريبية النهائية؛
- تتوفر مدينة الداخلة على محطة تصل القدرة المنشأة للمولدات بها 76 ميغاواط. وقد تمت تقوية هذه المحطة عبر عدة مراحل لمواكبة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية. وتعتبر هذه المحطة وسيلة احتياطية مهمة لضمان استمرار التزود بالكهرباء في حالة حدوث أي عطب بالشبكة الكهربائية الوطنية؛
- إن التزود بالكهرباء عبر محطات حرارية مستقلة تعترضه إكراهات عديدة تكمن في ضرورة خلق توازن مستمر بين العرض والطلب في كل لحظة، مما قد ينتج عنه خلل في استمرارية التزود، وهو ما جعل المكتب يقوم بإنجاز مشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء؛
- تتسم الظروف المناخية الاستثنائية لمدينة الداخلة، برطوبة عالية تساهم في التلاشي السريع للتجهيزات الكهربائية وخاصة منها الشبكة الهوائية مما يؤدي إلى انقطاعات في التزود بالطاقة في عدة أحياء، ونخص بالذكر حي السلام، حي الرحمة وحي المسيرة؛
- تتعرض الشبكة الكهربائية من حين لآخر لأحداث شغب جراء رمي بعض الأجسام على الخطوط الكهربائية مسببة بذلك خسائر في الشبكة وكذا انقطاعات في التيار الكهربائي؛
- تعرف مدينة الداخلة استفحال ظاهرة الاختلاس والربط المباشر بالكهرباء من طرف بعض المواطنين الشيء الذي يشكل خطرا عليهم وكذا على استمرارية التزود بالكهرباء بصفة عامة.

