



الوزير

الرقم: 473 /الديوان

الرباط، في: 31 ديسمبر 2021

من
وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة
إلى
السيد النائب المحترم رفيق مجعيط
عن فريق الأصالة والمعاصرة
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: جواب عن سؤال كتابي حول تساقط الخطوط الكهربائية الهوائية المتقدمة بسبب ضعف تهيئة الشبكة الكهربائية بجماعة الناظور.

المرجع: سؤالكم الكتابي رقم 786 بتاريخ 2021/12/07.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، تبعا لسؤالكم المشار إليه في المرجع أعلاه، والمتعلق بتساقط الخطوط الكهربائية الهوائية المتقدمة بسبب ضعف تهيئة الشبكة الكهربائية بجماعة الناظور، يشرفني أن أخبركم أن موضوع الخطوط الكهربائية المحاذية للأرض المشار إليه في سؤالكم يتعلق بشبكة الإنارة العمومية التي يتم تدبيرها من طرف المجلس الجماعي، حيث تمت معالجته بحي البستان من لدن المصلحة التقنية لجماعة الناظور بعد سقوط خطوط كهربائية للإنارة العمومية إثر هبوب رياح قوية بلغت 90 كلم في الساعة، يوم الأحد 5 دجنبر 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالناظور، تبقى متأهبة للتدخل الفوري عند حدوث أي عطب محتمل في الشبكة الكهربائية.

و فيما يخص تزويد مدينة الناظور بالكهرباء، نؤكد لكم أن هذه المدينة مزودة بالكهرباء من خلال محولين من فئة 60 /22 ك ف، بسلوان وبني انصار، عن طريق تسعة خطوط كهربائية من الجهد المتوسط يبلغ طولها 120 كيلومتر، منها 50% تحت أرضية، كما نخبركم أن خطين اثنين إضافيين، تحت أرضي، يوجدان في طور الإنجاز بتكلفة 12,8 مليون درهم، سيزودان مدينة الناظور وسيمكنان من تأمين إضافي للتزويد الكهربائي للمدينة، حيث سيتم تشغيلهما قبل صيف 2022.

وتفضلوا، بقبول فائق التقدير والاحترام.

وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية

المستدامة

امضاء: لئسى بنعلي